

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
 tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96
 email: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
 www.gov.pl/web/psse-zielona-gora
 NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 2025-03-26 r.

HK.9020.3.105.2025

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY NR 129/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 11.03.2025 r. z **wodociągu publicznego Nowogród Bobrzański**, zgodnie z protokołem kontroli nr HK-99/2025, w punkcie czerpalnym: w punktach czerpalnych:

- Nowogród Bobrzański, SUW, woda uzdatniona,
- Kłępina, ul. Lubuska 1, budynek mieszkalny,
- Cieszów nr 10, budynek mieszkalny, kuchnia,

informuje, że jakość wody z wyżej wymienionego wodociągu publicznego w zakresie badanych parametrów odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z wyjątkiem magnezu (stwierdzono $4,6 \pm 1,2$ mg/l). Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), wartość parametryczna magnezu powinna mieścić się w granicach 7 - 125 mg/l. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem (załącznik nr 1 do rozporządzenia - część D, Tabela 2), określona wartość parametryczna magnezu jest zalecana ze względów zdrowotnych. Zgodnie z powyższym załącznikiem do rozporządzenia, jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada to obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości magnezu przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Zakład Gospodarki
 Komunalnej i Mieszaniowej

Wpłynęło dn. 31.03.25 r.

Nr 100 Zał. _____

Podpis _____

Dorota Baranowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
 Zielonej Górze
 2025-03-26

/dokument podpisany elektronicznie/